

санитарного законодательства.

Согласно п.1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов

Согласно п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).

Согласно п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В ходе проверки выявлены нарушения:

- не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации
- асфальтовое покрытие прилегающей к зданию территории, пешеходные дорожки с дефектами (ямки, выбоины)
- требуется ремонт стены в спальне подготовительной группе (отслаивается краска)
- складское помещение для хранения овощей не оснащено средствами измерения влажности для контроля соблюдения температурно-влажностного режима

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:

1. Провести лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации
2. устранить дефекты асфальтового покрытия прилегающей к зданию территории, пешеходных дорожек
3. провести ремонт стены в спальне подготовительной группы
4. оснастить кладовую для хранения овощей средствами измерения влажности для контроля соблюдения температурно-влажностного режима

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: до 01 июня 2022г.

(указывается единый срок)

Представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сведения, о выполнении предписания в срок до 01.06.2022г.

Разъясняется право гражданина, должностного лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; **на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.**

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден:

Заведующий МБОУ «Детский сад № 1 «Машенька»» города Сафоново Смоленской области Кулешова Людмила Алексеевна 

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а):

Заведующий МБОУ «Детский сад № 1 «Машенька»» города Сафоново Смоленской области Кулешова Людмила Алексеевна 

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 11 ” июня 20 21 г.

Начальник

 И.И.Азаренкова 11.06.2021